

Michał Romański

Radny Rady Gminy Lichnowy

W odpowiedzi na interpelację z dnia 26.08.2025. (data wpływu do siedziby tut. Urzędu Gminy w dn. 27.08.2025r.) dotyczącą budowy zbiornika przeciwpożarowego w Lisewie Malborskim, informuję, iż wcześniej mieszkańcy nie zgłaszali takiej potrzeby w ramach konsultacji społecznych, zebrań wiejskich ani w formie pisemnych wniosków.

Po dokonaniu analizy obecnego stanu infrastruktury oraz obowiązujących przepisów, nie stwierdzono zasadności realizacji takiej inwestycji w chwili obecnej.

Na terenie Lisewa Malborskiego istnieje dostęp do sieci wodociągowej wyposażonej w hydranty przeciwpożarowe, które spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Budowa zbiornika przeciwpożarowego wiąże się z istotnymi kosztami finansowymi, zarówno na etapie realizacji, jak i późniejszego utrzymania. W kontekście ograniczonych środków budżetowych oraz braku przesłanek technicznych i formalnych, inwestycja ta nie znajduje obecnie uzasadnienia ekonomicznego ani operacyjnego.

Zgodnie z przepisami zbiornik przeciwpożarowy jest wymagany, gdy:

- brak jest dostępu do sieci wodociągowej,
- sieć nie zapewnia odpowiedniej ilości wody,
- teren jest trudno dostępny dla służb ratowniczych,
- występuje wysokie ryzyko pożaru

Jednocześnie zapewniam, że Gmina nieustannie monitoruje potrzeby w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i pozostaje otwarta na wszelkie sygnały ze strony mieszkańców oraz służb ratowniczych. W przypadku zmiany uwarunkowań lub pojawienia się nowych okoliczności, temat może zostać ponownie rozpatrzony.

Zastępca Wójta  
/-/ Anna Kunkel