

Lichnowy, dnia 26.01.2026r.

SG.0003.1.2026

Pan Kamil Kocharński

Radny Gminy Lichnowy

W odpowiedzi na interpelację z dnia 19 stycznia 2025 roku dotyczącą budowy chodnika biegnącego od ulicy Spółdzielczej do tylnego wejścia do Szkoły Podstawowej w Lichnowach, Wójt Gminy Lichnowy informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych w § 29, który określa:

1. Szerokość chodnika projektuje się w zależności od funkcji trasy dla pieszych oraz miarodajnego natężenia ruchu pieszych. Szerokość chodnika powinna być nie mniejsza niż 1,80 m.
2. W trudnych warunkach dopuszcza się szerokość chodnika nie mniejszą niż 1,00 m, pod warunkiem zaprojektowania miejsc do wymijania się osób ze szczególnymi potrzebami, o długości nie mniejszej niż 2,00 m i szerokości nie mniejszej niż 1,80 m. Odległość między tymi miejscami powinna umożliwiać wzajemną widoczność osób ze szczególnymi potrzebami oraz zapewniać optymalny czas oczekiwania na wyminięcie się, wynikający w szczególności z możliwości poruszania się tych osób, pochylenia podłużnego drogi dla pieszych oraz natężenia ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.
3. Szerokość pasa obsługującego lub pasa buforowego projektuje się w zależności od rodzaju pełnionych dodatkowych funkcji.

W związku z powyższym oraz odległością mniejszą niż 1,00 m między nowo wybudowanym boiskiem sportowym a granicą działki, brak jest możliwości technicznej do wybudowania wskazanego przez Pana chodnika. Poza tym dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej mają zapewniony dostęp do głównego ciągu komunikacyjnego tj. poprzez ulicę Spółdzielczą do ulicy Zwycięstwa i głównej bramy wejściowej na teren szkoły.

Z poważaniem

Wójt Gminy Lichnowy  
/-/ Jan Michalski